



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Красноярском крае»

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001
Сопочная ул., д. 38, г. Красноярск, 660100
тел. (391) 202-58-33, факс 243-18-47,
E-mail: mail@fbuz24.ru

www.fbuz24.ru

05 ФЕВ 2025 № НС - 1398
на вх. № 13/127 от 15.01.2025

Директору ООО «Перекресток 24»
Д.А. Бондаренко

660050, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Черняховского, 62а

E-mail: perekrestokrf@mail.ru

Уважаемый Дмитрий Андреевич!

Направляю Вам заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества используемых для осуществления образовательной деятельности по адресу: г. Красноярск, Ленина, д. 113, пом. 5, ком. 34/35.

Сообщаем Вам, что в соответствии с Административным регламентом Роспотребнадзора по предоставлению государственных услуг, при направлении заявления в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю Вы можете не прикладывать на бумажном носителе указанное выше экспертное заключение.

Приложение:

- заключение на 6 стр. в 1-м экз.

Заместитель главного врача

Н.А. Торотенков

Исполнитель: Гаевская П.С.
Отдел санитарно-эпидемиологических экспертиз,
Врач по общей гигиене
(391)202-58-34



Ф 01 ДП 02-10-10

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47

E-mail: mail@fbuz24.ru, www.fbuz24.ru

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475

ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47

E-mail: mail@fbuz24.ru, www.fbuz24.ru

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475

ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
Заместитель главного врача

« » Н.А. Торотенков
2025г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

05 ФЕВ 2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности г. Красноярск

№ 551

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее - экспертиза) соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в автошколе общество с ограниченной ответственностью «Перекресток 24» (далее по тексту - ООО «Перекресток 24») (ИНН 2461053449, ОГРН 1242400028199), по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, пом. 5, комн. 34/35, проведена на основании заявления от 15.01.2025 г. № 13/127.

Экспертиза проводилась врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз П.С. Гаевской в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Дата проведения инспекции: с 15.01.2025 г. по 04.02.2025 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» разделы II, VI, приложения 4-6 (далее – СП 2.1.3678-20);

2) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделы I, III, IV, V Гигиенические нормативы физических факторов в помещениях жилых и общественных зданий и на селитебных территориях, VI (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

2) протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-113 от 30.01.2025 г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»;

3) акт А 0057/25 от 21.01.2025 г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования, выполненный врачом по общей гигиене отдела СЭЭ Гаевской П.С.;

4) копия образовательной программы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств категории «В»;

5) копия договора № 08 аренды нежилого помещения, заключенного с ООО «ТРК» от 01.01.2025;

6) копия Выписки из ЕГРЮЛ;

7) копия поэтажного плана на нежилое помещение здание Лит. А по ул. Ленина, 113;

8) копия договора № 19/В о поставке воды, заключенного с ООО «ВОДОВОЗ» от 15.01.2025г.

Экспертиза проводилась по следующим направлениям:

1) Общие сведения;

2) Экспертиза территории организации;

3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования взрослых;

4) Экспертиза внутренней отделки помещений;

5) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Полное наименование заявителя: общество с ограниченной ответственностью «Перекресток 24».

Сокращенное наименование: ООО «Перекресток 24».

Юридический адрес: 660050, Красноярский край, ул. Черняховского 62а.

Фактический адрес: г. Красноярск, Ленина, д. 113, пом. 5, ком. 34/35

ООО «Перекресток 24» планирует осуществлять образовательную деятельность согласно Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» по:

- реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена.

Образовательный процесс организован для обучающихся старше 18 лет.

Занятия планируется проводить по образовательной программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной директором ООО «Перекресток 24» Д.А. Бондаренко от 13.01.2025 г.

Занятия планируются проводить в группе наполняемостью не более 20 человек.

Время проведения занятий устанавливает автошкола, предварительно составив расписание на каждую учебную группу. Группы могут быть как утренние, так и вечерние. Начало занятий не ранее 09.00 ч, окончание учебного процесса не позднее 21.00 ч.

2. Экспертиза территории организации

На основании представленного договора № 08 аренды нежилого помещения № 5, общей площадью 146,8 кв.м. (комната 34 площадью 122,8 кв.м., комната 35 площадью 24 кв.м.), расположено на 2 этаже здания по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113.

На территории здания оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны. На площадке для сбора мусора установлены контейнеры с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.9, п. 2.10 СП 2.1.3678-20.

На территории скопление мусора отсутствует, что соответствует требованиям п. 2.8 СП 2.1.3678-20.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется арендодателем.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования взрослых

Арендуемое помещение для проведения учебных занятий, расположено на 2 этаже нежилого здания по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, пом. 5, ком. 34/35.

В учебном помещении установлено следующее оборудование: стулья, столы, стол преподавателя, стеллажи с обучающим пособием, передвижная маркерная доска, проектор с экраном, кулер с водой. На входе в помещение для обучающихся предусмотрена передвижная вешалка для верхней одежды обучающихся.

Туалетные комнаты для мальчиков и девочек расположены на 2 этаже здания. Туалетные комнаты оборудованы унитазами и раковинами для мытья рук с

подводкой горячей и холодной воды. Туалетные комнаты оснащена мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, мылом, антисептиком, бумажными полотенцами.

4. Экспертиза внутренней отделки помещений

Покрытия пола и стен используемых помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.7 СП 2.1.3678-20.

5. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

В соответствии с требованиями п. 2.2 СП 2.1.3678-20 здание арендуемого помещения оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

Согласно требованиям п. 2.3. СП 2.1.3678-20 вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. От 08.08.2024) «О водоснабжении и водоотведении» глава 4, ст. 23, часть 1 организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Таким образом, вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует гигиеническим нормативам, что соответствует требованиям п. 2.3. СП 2.1.3678-20. Вода из систем отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей не используется, о чем свидетельствует отсутствие в системе отопления водоразборных кранов.

Питьевая вода набирается с кулера, установленном в учебном кабинете (на момент обследования представлен договор № 19/В о поставке воды, заключенный с ООО «ВОДОВОЗ» от 15.01.2025г.).

Инженерно-техническое оборудование помещений позволяет поддерживать параметры микроклимата, воздухообмена.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-113 от 30.01.2025 г., выполненному ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 выдан 12.05.2015 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный), измеренные параметры микроклимата в учебном классе (2 этаж), рабочее место преподавателя составили от $22,5 \pm 0,2$ °C до $22,6 \pm 0,2$ °C, относительная влажность воздуха 43 ± 3 %, скорость движения воздуха менее 0,1 м/с, что

соответствует требованиям п. 29, (таблица 5.2) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.5. СП 2.1.3678-20.

Окна помещения оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с светодиодными лампами.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-113 от 30.01.2025 г., выполненному ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 выдан 12.05.2015 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный), измеренные параметры искусственного освещения в учебном классе (2 этаж), рабочая поверхность составили 406 ± 38 лк, при допустимом нормативе не менее 300 лк, что соответствует требованиям раздела V (таблица 5.25) СанПиН 1.2.3685-21.

Для уборки помещений и оборудования выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркированный в зависимости от назначения помещений и видов работ. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в отдельном месте. В туалетной комнате по окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается на предназначенных для этого сушилках. Инвентарь для туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно, после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению и просушивается на предназначенных для этого сушилках, что соответствует требованиям п. 2.11. СП 2.1.3678-20. Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве.

В соответствии с требованиями п. 2.12 СП 2.1.3678-20 на территории здания арендуемого помещения обеспечено отсутствие грызунов и насекомых. Проведение мероприятий по профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации осуществляется специализированной организацией по договору, заключенному с арендодателем. На момент обследования следов грызунов и насекомых не выявлено.

6. Выводы

6.1. Содержание территории организации дополнительного образования взрослых соответствует требованиям раздел II СП 2.1.3678-20.

6.2. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям раздел V СанПиН 1.2.3685-21.

7. Заключение


На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в автошколе ООО «Перекресток 24» по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 113, пом. 5, комн. 34/35, при оказании заявленных видов образовательной деятельности:

✓ - реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена

соответствует требованиям раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Исполнители:


Врач по общей гигиене



П.С. Гаевская


Согласовано:

Заведующий отделом



М.С. Кравченко

Технический директор



В.С. Додонов